



Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1) [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione rapporto di controllo
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P <100	2
		P≥100	1
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10<P <100	4
		P≥100	2
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P <100	4
		P≥100	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4
	Pompe di calore ad assorbimento alimentare da energia termica	P≥12	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4
Impianticogenerativi	Micro-generazione	Pel<50	4
	Unità cogenerative	Pel≥50	2

Per informazioni è possibile telefonare a:
 Contact Center - Impianti Termici: +39 06.40409434
 il lunedì dalle 8:00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15:30
 dal martedì al venerdì dalle 8:00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16:30
 o scrivere a: impianto.termico@cittametropolitanaroma.it

La Dirigente del Servizio
Paola Camuccio

00144 Roma
 06.40409434
 06.40409434
 06.40409434
 06.40409434

Il Consigliere delegato
Rocco Ferraro